

RS232/RS485信号转模拟信号隔离D/A转换器

产品特点：

- 低成本、小体积模块化设计
- RS-485/232接口，隔离转换成标准模拟信号输出
- 模拟信号输出精度优于 0.2%
- 可以程控校准模块输出精度
- 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
- 宽电源供电范围：8 ~ 32VDC
- 可靠性高，编程方便，易于安装和布线
- 用户可编程设置模块地址、波特率等
- 可设置成主机来读取YL31产品数据实现远程采集
- 支持 Modbus RTU 通讯协议，自动识别协议

典型应用：

- 0-10V电磁阀或照明电源控制
- 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
- RS-232/485总线工业自动化控制系统
- 工业现场控制信号隔离及长线传输
- 设备运行调试与控制
- 传感器信号的远程传输及信号还原
- 工业现场执行器数据给定
- 医疗、工控产品开发
- 4-20mA 信号输出

产品概述：

YL31系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号，用以控制远程设备。YL31系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统，4-20mA, 0-5V, 0-10V等标准信号输出，用来控制工业现场的执行设备，控制设备以及显示仪表等等。

产品包括电源隔离，信号隔离、线性化，D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 YL31系列模块，通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议，波特率可由代码设置，能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上，便于计算机编程。

YL31系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统，所有的用户设定的校准值，地址，波特率，数据格式，校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

YL31系列产品按工业标准设计、制造，信号输出 / 通讯接口之间隔离，可承受3000VDC隔离电压，抗干扰能力强，可靠性高。工作温度范围- 45°C ~ +80°C。

YL31 功能简介：

YL31 信号隔离D/A转换模块，可以用来输出一路电压或电流信号，也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。

1、模拟信号输出

12 位输出精度，产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时，用户也可以很方便的自行编程校准。

具体电流或电压输出量程请看产品选型，输出两路信号时两路输出选型必须相同。

2、通讯协议

通讯接口： 1 路标准的 RS-485 通讯接口或 1 路标准的 RS-232 通讯接口，订货选型时注明。

通讯协议：支持两种协议，命令集定义的字符协议和 MODBUS RTU 通讯协议。模块自动识别通讯协议，能实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式：10 位。1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位。


通讯地址（0~255）和波特率（2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps）均可设定；通讯网络最长距离可达1200米，通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计，±15KV ESD保护，通信响应时间小于100ms。

3、抗干扰

可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管，可以有效抑制各种浪涌脉冲，保护模块，内部的数字滤波，也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

产品选型：



通讯接口 _____ 输出电压或电流信号值

485： 输入为RS-485接口

U1: 0~5V

A1: 0~1mA

232： 输入为RS-232接口

U2: 0~10V

A2: 0~10mA

U3: 0~75mV

A3: 0~20mA

U4: 0~2.5V

A4: 4~20mA

U5: 0~±5V

A5: 0~±1mA

U6: 0~±10V

A6: 0~±10mA

U7: 0~±100mV

A7: 0~±20mA

U8: 用户自定义

A8: 用户自定义

选型举例 1： 型号：YL31-485-A4 表示 RS-485 接口，4~20mA 信号输出

选型举例 2： 型号：YL31-232-U1 表示 RS-232 接口，0~5V 信号输出

YL31通用参数：

(typical @ +25°C, Vs为24VDC)

输出类型： 电流输出 / 电压输出

精 度： 0.2%

输出失调： 电流输出 ±0.5 uA/°C， 电压输出 ±0.1 mV/°C

温度漂移： ±20 ppm/°C (±30 ppm/°C, 最大)

输出带载能力： 电流输出 350 Ω (4~20mA/0~20mA/0~±20mA电流输出)

电压输出 10mA(0~5V/0~10V/0~±5V电压输出)

通 讯： 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议

波特率（2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps）可软件选择

地址（0~255）可软件选择

通讯响应时间：100 ms 最大

工作电源： +8 ~ 32VDC 宽供电范围，内部有防反接和过压保护电路

功率消耗： 小于1.5W

工作温度： -45 ~ +80°C

工作湿度： 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度： -45 ~ +80°C

存储湿度： 10 ~ 95% (无凝露)

隔离耐压： 通讯接口 / 输出 之间： 3KVDC, 1分钟, 漏电流 1mA

其中通讯接口和电源共地。

耐冲击电压： 3KVAC, 1.2/50us(峰值)

外形尺寸： 106.7 mm x 79 mm x 25mm

引脚定义：

引脚	名称	描述	引脚	名称	描述
1	PW+	电源正端	7	Out0+	模拟信号 0 输出正端
2	GND	电源负端	8	GND1	模拟信号 0 输出负端
3	INIT	初始状态设置	9	NC	空脚
4	D+	RS-485 信号正端	10	Out1+	模拟信号 1 输出正端
5	D-	RS-485 信号负端	11	GND1	模拟信号 1 输出负端
6	GND	电源负端，数字信号输出地	12	NC	空脚

表 1 引脚定义




图 3 YL31 模块接线图

YL31 字符协议命令集:

模块的出厂初始设置，如下所示：

地址代码为 01

波特率 9600 bps

禁止校验和

如果使用 RS-485 网络，必须分配一个独一无二的地址代码，地址代码取值为 16 进制数在 00 和 FF 之间，由于新模块的地址代码都是一样的，他们的地址将会和其他模块矛盾，所以当你组建系统时，你必须重新配置每一个 YL31 模块地址。可以在接好 YL31 模块电源线和 RS485 通讯线后，通过配置命令来修改 YL31 模块的地址。波特率，校验和状态也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率，校验和状态之前，必须让模块先进入缺省状态，否则无法修改。

让模块进入缺省状态的方法：

YL31 模块都有一个特殊的标为 INIT 的管脚。将 INIT 管脚短路接到地线 (GND 管脚) 后，再接通电源，此时模块进入缺省状态。在这个状态时，模块的配置如下：

地址代码为 00

波特率 9600 bps

禁止校验和

这时，可以通过配置命令来修改 YL31 模块的波特率，校验和状态等参数。在不确定某个模块的具体配置时，也可以将 INIT 管脚短路接到地线 (GND 管脚)，再接通电源，使模块进入缺省状态，再对模块进行重新配置。

字符协议命令由一系列字符组成，如首码、地址 ID，变量、可选校验和字节和一个用以显示命令结束符 (cr)。主机除了带通配符地址 “**” 的同步的命令之外，一次只指挥一个 YL31 模块。

命令格式：(Leading Code) (Addr) (Command) [data] [checksum] (cr)

(Leading code) 首码是命令中的第一个字母。所有命令都需要一个命令首码，如%，\$，#，@，… 等。 1- 字符

(Addr) 模块的地址代码，如果下面没有指定，取值范围从 00~FF (十六进制)。 2- 字符

(Command) 显示的是命令代码或变量值。 变量长度

[data] 一些输出命令需要的数据。 变量长度

[checksum] 括号中的Checksum (校验和) 显示的是可选参数，只有在启用校验和时，才需要此选项。 2- 字符

(cr) 识别用的一个控制代码符，(cr) 作为回车结束符，它的值为 0x0D。 1- 字符

当启用校验和 (checksum) 时，就需要 [Checksum]。它占 2- 字符。命令和应答都必须附加校验和特性。校验和用来检查所有输入命令，来帮助你发现主机到模块命令错误和模块到主机响应的错误。校验和字符放置在命令或响应字符之后，回车符之前。

计算方法：两个字符，十六进制数，为之前所发所有字符的 ASCII 码数值之和，然后与十六进制数 0xFF 相与所得。

应用举例：禁止校验和 (checksum)

用户命令 \$002(cr)

模块应答 !00020600 (cr)

启用校验和 (checksum)

用户命令 \$002B6 (cr)

模块应答 !00020600 A9 (cr)

‘\$’ = 0x24 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32

B6=(0x24+0x30+0x30+0x32) AND 0xFF

‘!’ = 0x21 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32 ‘6’ = 0x36

A9=(0x21+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x36+0x30+0x30) AND 0xFF

命令的应答：

应答信息取决于各种各样的命令。应答也由几个字符组成，包括首代码，变量和结束标识符。应答信号的首代码有两种，‘!’或‘>’表示有效的命令而‘?’则代表无效。通过检查应答信息，可以监测命令是否有效。

注意：1、在一些情况下，许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的，假如你用错误的地址，而这个地址代表着另一个模块，那么命令会在另一个模块生效，因此产生错误。

2、必须用大写字母输入命令。

1、设定通道 N 的模拟量输出值命令

说 明：以当前配置的数据格式，设定模拟量输出模块通道 N 模拟输出值。

命令格式：#AAN(data) (cr)

参数说明：# 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01，转换成十六进制为每个字符的ASCII码。
如地址01换成十六进制为30H和31H。

N 通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。

(data) 代表要设置的通道N输出的模拟量数据。数据格式可以是工程单位，FSR的百分比，16进制补码。
详细说明见命令集第3条。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

应答格式：>(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：> 分界符。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令（字符格式） #010+16.000(cr)

（十六进制格式） 233031302B31362E3030300D

模块应答（字符格式） > (cr)

（十六进制格式） 3E0D

说 明：设定地址 01H 模块上 通道 0 的输出值是 +16.000mA (数据格式是工程单位)。

2、设定通道 N 的上电或复位后的模拟量输出值命令

说 明：以当前配置的数据格式，设定模拟量输出模块通道 N 上电模拟输出值。

命令格式：#AASN(data) (cr)

参数说明：# 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01，转换成十六进制为每个字符的ASCII码。
如地址01换成十六进制为30H和31H。

S 表示要设置上电或复位后的模拟量输出值。

N 通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。

(data) 代表要设置的通道N上电后输出的模拟量数据。数据格式可以是工程单位，FSR的百分比，16进制补码。详细说明见命令集第3条。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

应答格式：>(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：> 分界符。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 #01S0+04.000(cr)

模块应答 >(cr)

说 明：设定地址 01H 模块上 通道 0 的上电输出值是 +04.000mA (数据格式是工程单位)。

3、配置模拟量输出模块命令

说 明：对一个模拟量输出模块设置地址，输出范围，波特率，数据格式，校验和状态。配置信息储存在非易失性存储器 EEPROM 里。

命令格式：%AANNTTCCFF (cr)

参数说明：% 分界符。

- AA** 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01，转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。
- NN** 代表新的模块 16 进制地址，数值 NN 的范围从 00 到 FF。
- TT** 用 16 进制代表类型编码。YL31 产品必须设置为 00。
- CC** 用 16 进制代表波特率编码。

波特率代码	波特率
04	2400 baud
05	4800 baud
06	9600 baud
07	19200 baud
08	38400 baud
09	57600 baud
0A	115200 baud

表 2 波特率代码

FF 用 16 进制的 8 位代表数据格式，校验和。注意从 bits2 到 bits5 不用必须设置为零。

Bit7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit2	Bit 1	Bit 0
------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

表 3 数据格式，校验和代码

Bit7: 保留位，必须设置为零

Bit6: 校验和状态，为 0：禁止；为 1：允许

Bit5-bit2: 不用，必须设置为零。

Bit1-bit0: 数据格式位。

00: 工程单位 (Engineering Units)

01: 满刻度的百分比 (% of FSR)

10: 16 进制的补码 (Twos complement)

11: 欧姆 (ohms) (仅热电阻产品可设置)

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

应答格式：!AA(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作，或在改变波特率或校验和前，没有安装配置跳线。

参数说明：! 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表模块地址

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如你第一次配置模块，AA=00、NN 等于新的地址。假如重新配置模块改变地址、输出范围、数据格式，AA 等于当前已配置的地址，NN 等于当前的或新的地址。假如要重新配置模块改变波特率或校验和状态，则必须安装配置跳线，使模块进入缺省状态，此时模块地址为 00H，即 AA=00H，NN 等于当前的或新的地址。

假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 **%0011000600 (cr)**

模块应答 **!11 (cr)**

说 明： % 分界符。

00 表示你想配置的模拟量输出模块原始地址为00H。

11 表示新的模块 16 进制地址为 11H。

00 类型代码，YL31 产品必须设置为 00。

06 表示波特率 9600 baud。

00 表示数据格式为工程单位，禁止校验和。

4、读配置状态命令

说 明： 对指定一个模拟量输出模块读配置。

命令格式： **\$AA2 (cr)**

参数说明： \$ 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

2 表示读配置状态命令

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

应答格式： **!AATTCCFF (cr)** 命令有效。

?AA (cr) 命令无效或非法操作。

参数说明： ! 分界符。

AA 代表模块地址。

TT 代表类型编码。

CC 代表波特率编码。见表 3

FF 见表 4

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 **\$302 (cr)**

模块应答 **!300F0600 (cr)**

说 明： ! 分界符。

30 表示模拟量输出模块地址为30H。

00 表示输出类型代码。

06 表示波特率 9600 baud。

00 表示数据格式为工程单位，禁止校验和。

5、偏移校准命令

说 明： 校准模块通道 N 的输出值零点偏移。

命令格式： **\$AA1N (cr)**

参数说明： \$ 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

1 表示偏移校准命令。

N 通道代号 0~1

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

应答格式：! AA (cr) 命令有效。

?AA (cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：! 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表模块地址

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：产品出厂时已经校准，用户无需校准即可直接使用。

当对一个模拟量输出模块校准时，先校准偏移命令后，再校准增益。

在校准时，模拟量输出模块需在要校准的通道上连上万用表监测输出信号，通过命令集第一条命令来设置模拟量输出，调节到万用表里显示的输出信号为零点值，然后输入校准偏移命令，具体校准方法请看校准模块章节。

假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 \$0110 (cr)

模块应答 !01 (cr)

说 明：对地址 01H 模块的通道 0 进行偏移校准。

6、增益校准命令

说明：校准模块通道 N 的输出值满度增益。

命令格式：\$AA0N (cr)

参数说明：\$ 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

0 表示增益校准命令。

N 通道代号 0~1

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

应答格式：!AA (cr) 命令有效。

?AA (cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：! 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表模块地址

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：产品出厂时已经校准，用户无需校准即可直接使用。

当对一个模拟量输出模块校准时，先校准偏移后，再校准增益。

在校准时，模拟量输出模块需在要校准的通道上连上万用表监测输出信号，通过命令集第一条命令来设置模拟量输出，调节到万用表里显示的输出信号为满度值，然后输入校准增益命令，具体校准方法请看校准模块章节。

假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 \$0100 (cr)

模块应答 !01 (cr)

说 明：对地址 01H 模块的通道 0 进行增益校准。

7、通道 N 的模拟量输出值回读命令

说 明：模拟量输出模块通道 N 模拟输出值回读，上电输出值回读。

命令格式：\$AADN(cr)

参数说明：\$ 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

D 表示模拟量输出值回读命令。

N 通道代号 0或1

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

应答格式：!AA(data) (cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：! 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

(data) 代表回读到的通道N输出的模拟量数据。数据格式可以是工程单位，FSR的百分比，16进制补码。

详细说明见命令集第3条。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。

其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 \$01D0 (cr)

模块应答 !01+12.000 (cr)

说 明：地址 01H 模块上通道 0 的当前的输出值是 +12.000mA (数据格式是工程单位)。

输出范围和数据格式：

模拟量输出模块使用了 3 种数据格式：

00：工程单位 (Engineering Units)

01：满刻度的百分比 (% of FSR)

10：16 进制的补码 (Twos complement)

输出范围	数据格式	最大	最小
A4: 4~20mA	工程单位	+20.000	+04.000
	满刻度的百分比	+100.00	+020.00
	16 进制的补码	FFF	333
A3: 0~20mA	工程单位	+20.000	±00.000
	满刻度的百分比	+100.00	±000.00
	16 进制的补码	FFF	000
U1: 0~5V	工程单位	+5.0000	±0.0000
	满刻度的百分比	+100.00	±000.00
	16 进制的补码	FFF	000
U2: 0~10V	工程单位	+10.000	±00.000
	满刻度的百分比	+100.00	±000.00
	16 进制的补码	FFF	000
U5: 0~±5V	工程单位	+5.0000	-5.0000
	满刻度的百分比	+100.00	-100.00
	16 进制的补码	FFF	000
U8/A8: 用户自定义	工程单位	+100.00	±000.00
	满刻度的百分比	+100.00	±000.00
	16 进制的补码	FFF	000
A7: 0~±20mA	工程单位	+20.000	-20.000
	满刻度的百分比	+100.00	-100.00
	16 进制的补码	FFF	000
U6: 0~±10V	工程单位	+10.000	-10.000
	满刻度的百分比	+100.00	-100.00
	16 进制的补码	FFF	000

表 4 输出范围和数据格式

应用举例：

1、输出范围为 A4: 4~20mA，设置输出为 4 mA，命令如下：

工程单位 用户命令 #010+04.000 (cr)

满刻度的百分比 用户命令 #010+020.00 (cr)

16 进制的补码 用户命令 #010333 (cr)

2、输出范围为 U1: 0~5V, 设置输出为 3V, 命令如下:

工程单位	用户命令	#010+3. 0000 (cr)
满刻度的百分比	用户命令	#010+060. 00 (cr)
16 进制的补码	用户命令	#010999 (cr)

校准模块:

产品出厂时已经校准, 用户无需校准即可直接使用。

使用过程中, 你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时, 模块需要使用一个高精度万用表来监测模块的输出。

为了提高校准精度, 建议使用以下设备来校准:

1、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输出信号的准确性

校准过程

1. 选择要校准的输出通道, 按照模块的输出范围接上对应的电压或电流测量仪表。
2. 设置模拟量输出模块需要校准的通道输出零点信号, 通常为0mA、4mA或0V等。通过命令集第一条命令来设置模拟量输出, 调节到测量仪表里显示的输出信号为零点值。
3. 待信号稳定后, 向模拟量输出模块发送 偏移校准 \$AA1N 命令(N代表当前正在校准的通道代号, 0或1)。
4. 设置模拟量输出模块需要校准的通道输出满度信号。通过命令集第一条命令来设置模拟量输出, 调节到测量仪表里显示的输出信号为满度值。
5. 待信号稳定后, 向模拟量输出模块发送增益校准 \$AA0N 命令(N代表当前正在校准的通道代号, 0或1)。
6. 校准完成

Modbus RTU 通讯协议:

模块的出厂初始设置，如下所示：

Modbus 地址为 01

波特率 9600 bps

让模块进入缺省状态的方法：

YL31模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到地线(GND管脚)后，再接通电源，此时模块进入缺省状态。在这个状态时，模块暂时恢复为默认的状态：地址为01，波特率为9600。在不确定某个模块的具体配置时，用户可以查询地址和波特率的寄存器40201-40202，得到模块的实际地址和波特率，也可以根据需要修改地址和波特率。

支持Modbus RTU通讯协议**功能码03**（读保持寄存器）和**功能码06**（写单个寄存器），命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。Modbus数据内容与输出的对应关系请参看表4，与字符协议的数据格式为16进制的补码时相同。

寄存器说明：

地址 4X (PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40001	0000	Out0 (0x0000-0x0FFF)	读/写	第 0 通道模拟量输出值
40002	0001	Out1 (0x0000-0x0FFF)	读/写	第 1 通道模拟量输出值
40003	0002	Sout0 (0x0000-0x0FFF)	读/写	第 0 通道上电模拟量输出值
40004	0003	Sout1 (0x0000-0x0FFF)	读/写	第 1 通道上电模拟量输出值
40201	0200	模块地址	读/写	整数，重启后生效，范围 0x0000-0x00FF
40202	0201	波特率	读/写	整数，重启后生效，范围 0x0004-0x000A 0x0004 = 2400 bps, 0x0005 = 4800 bps 0x0006 = 9600 bps, 0x0007 = 19200 bps 0x0008 = 38400 bps, 0x0009 = 57600 bps 0x000A = 115200bps
40211	0211	模块名称	只读	高位: 0x00 低位: 0x31

表 5 Modbus Rtu 寄存器说明

Modbus RTU 通讯协议应用举例：

1，支持Modbus RTU通讯协议**功能码03**（读保持寄存器），命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。

通讯举例：假如模块地址为 01，以 16 进制发送：**010300000001840A**，即可取得寄存器的数据。

01	03	00	00	00	01	84	0A
模块地址	读保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复：**0103020FFFFDF4** 即读到的数据为 0xFFFF，即当前的输出为最大值。

01	03	02	0F	FF	FD	F4
模块地址	读保持寄存器	数据的字节数	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

2, 支持Modbus RTU通讯协议**功能码06**（写单个寄存器），命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。


通讯举例：假如模块地址为 01，以 16 进制发送：**01060000000FC9CE**，表示设置输出数据为 0x000F。

01	06	00	00	00	0F	C9	CE
模块地址	写单个寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复：**01060000000FC9CE** 即设置成功

01	06	00	00	00	0F	C9	CE
模块地址	写单个寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

外形尺寸： (单位: mm)



可以安装在标准 DIN35 导轨上

保修:

本产品自售出之日起两年内，凡用户遵守贮存、运输及使用要求，而产品质量低于技术指标的，可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳器件费用和维修费。

版权:

版权 © 2011-2018 深圳市渝霖科技开发有限公司。

如未经许可，不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新，恕不另行通知。

商标:

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号: V1.2

日期: 2018 年 11 月